

## P.V. EFR-18-004879 (validité 10 juillet 2024)

## EW30

Ossature : Acier Unico (Forster)

Type : Cloison

Vitrage : Pyrobelite 9EG Isolant ép. variable

Dimensions vitrage : Pyrobelite 9EG  
(jeu en fond de feuillure 5 mm) feu côté opposé à la contreface

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2562	1368
Surface maxi. 2.94 m <sup>2</sup>		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	816	2042
Surface maxi. 1.40 m <sup>2</sup>		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	2562	2042
Surface maxi. 2.17 m <sup>2</sup>		

Dimensions ouvrage : Hauteur maxi. cloison vitrée : 3600 mm  
Largeur : illimitée

Sens du feu : Côté parclose

Remarque : Simple parclosage  
Fibre minérale + silicone neutre

Construction support : Béton armé 2200 kg/m<sup>3</sup>, ép. mini. 200 mm

## P.V. EFR-18-004879 Extension 20/1

## EW30

Objet de l'extension : Etanchéité des vitrages par joints CR  
Validation sens de feu indifférent pour le vitrage Pyrobelite9 EG  
Validation du sens de feu indifférent pour la structure

Dimensions vitrage :

Pyrobelite 9EG

(jeu en fond de feuillure 5 mm) feu côté indifférent

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1297	2603
Surface maxi. 2.02 m <sup>2</sup>		

	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
Minimales	sans limite	sans limite
Maximales	1297	1892
Surface maxi. 2.06 m <sup>2</sup>		

Remarque :

Joint intumescent et PE en fond de feuillure